



Ange schaktets samtliga
höjdmått millimeterexakt!



Apparatskåp
R=800 H=800 D=300

Arbeten som utförs av kunden:

1. Den koka tillaga i slagheten godkänner utförandet av skakten som ska uppföras med avseende på väggar och tak.
2. Hisskakten ska utföras enligt EN81-31 punkterna 5.2. Dessutom rekommenderas att man framför alla skaktoppningsrättigheter placera en viss motlutning för att förhindra att vatten rinner ner i skakten.
3. Skaktans resp motorutrymmets rökuttag enligt nationell bygglagsstiftning.
4. Markering på varje väggslängs
5. Av konstruktions tekniska skäl ska skaktans väggar uppföras efter monteringen. Om skakten uppförs före monteringen av Hissen, måste detta uppföras vinkel- och lodrätt.
6. Vår befintliga hissackat måste under alla omständigheter skaktdörrskärmsdrömmen öppnas i hel vägg och skaktdörr, om nödvändigt dörrgenombrott enligt riktning nr. 5-60002-0226 (5-60002-0228).
7. Det måste kontrolleras att temperaturområdet I motorutrymmet och skakten är mellan min +5°C och max +40°C.
8. Ljus- och elledningarna som ska dras till motorutrymmet måste uppfylla de nationella föreskrifterna. De måste minst uppfylla följande krav:
 - 1. Kraftledning 5 x 4,0 mm², säkring: max 3 x 20 A rödg
 - 2. Ljusledning 3 x 1,5 mm², säkring: max 1 x 16 A rödg
9. Observera: Vår långa kabeldrag måste ett tvärsnitt väljas som motsvarar kabelledning.
10. Kontrollera att tillrädd till motorutrymmet är här över tillaget. Stegen är tillåtna om underhållsdörrarna stängs tigger igen om en 2,7 m bäck skaktdörrskärmsdrömmen golv. De relevanta förhållanden måste beaktas i ett område på 1,5 m runt stegen måste det vara omgivet att låga färgen ner är stegens långa. (Se även EN81-31 tilläg 3).
11. Belysning för skaktkällgångarna enligt EN81-31 tilläg 3.
12. För monterings respektive för byte av tunga delar ska lämpliga lyftanordningar användas.
12. Nedsjningsanslutning i gruppen om efterfrågar.

Observer:

1. Smytja för dörrens lägre lårdörrstapellen (vångstapellerna)
2. Karsilla höjdmät av värdgästbolls överkant (ÖKFG), mått i mm.
3. Vid korgens ingång måste det eventuellt finnas låpplåga anordningar som förhindrar att godset kommer i kontakt med schaktväggen.
4. Vid underhållsarbeten i gruvan ska begränsarna motsvarande EN81-31 punkt 5.12.2.13 användas.
5. Framför underhållsdörrens tröskel måste det enligt EN81-31 punkt 5.3.3.1.4 finnas en friyta på minst 700 mm i bredd.
6. Installationer som inte gäller himlen får inte placeras i schaktet eller motorutrymmet.
7. Ytterligare krav i byggnadssektionens lagstiftning berörs inte.
8. Belastningar:
 - a. Belastning per hörnpost = 19800 N i två hålplåtar, för varje yttergågå hjälplås i skänklösa 2400, vid standardplacering avstånd upp till 30,0 m.
 - b. Fångst per styrskena = 4500 N
 - c. Dörrbelastning per styrskena = 8400 N
9. Andringar förbehålls.

Kod:		Beställare:		Utbildningskod		Förändringar		G	
						A			
						B			
Hissens ågare:						C			
						D			
Tillverkare:									
				Varuhiss (typ A) typ BKG 2000.15/90-S					
				Bärkapacitet: 2000 kg Driftshastighet: v = 0,15 m/s					
utan skola		Datum		Namn		Riktning:		BKG-år	
typ:		11.03.2016		Ernst		Uppdragsnr:		2016n0946	
konst:						5-69010-0001			
				Utgåva: 08 / 2013					
								CAD: C:\AFB43\2	